

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska c 7

Prejem: 24-01-2013 Ref: 9
Šifra zadeve: - Pril:
042-0002/2012-09 Vred: 6

**CIVILNA INICIATIVA »ČISTILNA NAPRAVA - KOMUNALNE DEJAVNOSTI«
Rادلje ob Dravi**

Datum: 2013-01-22

**OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
- ŽUPAN
2360 RADLJE OB DRAVI**

ZADEVA: VPRAŠANJA CIVILNE INICIATIVE ZA SESTANEK 30.1.2013

Spoštovani!

Prejeli smo vaš odgovor na vlogo naše CI s pozivom, da vam do 24.1.2013 dostavimo vprašanja, ki naj bi jih obravnavali na skupnem sestanku s predstavniki projektantov, koordinatorjem izgradnje ČN in kanalizacije, direktorjem novega javnega podjetja ter predstavniki Občine Radlje ob Dravi dne 30.1.2013.

Pripravili smo dva osrednja sklopa vprašanj, ki se nanašata na tehnično in izvajalsko plat izgradnje čistilne naprave in kanalizacije ter na ekonomska in finančna vprašanja v zvezi z omenjeno investicijo.

Civilna iniciativa še vedno vztraja, da ni mogoče pričeti izvedbe del, dokler niso znani podatki in dejstva o ceni, ki bo bremenila občane. Gre za višino komunalnega prispevka za čiščenje odplak za posamezna območja Občine Radlje ob Dravi, seveda po fazah izvedbe ter za ceno, ki jo bomo plačevali občani za m3 odvajanja in čiščenja odplak. Ker gre pri izgradnji kanalizacije in čistilne naprave tudi za izjemno veliko tehničnih vprašanj, želimo, da nam podate tudi odgovore tudi za ta področja. Prosimo vas, da nam do sestanka pripravite jasne pisne odgovore, ali pa da se dosledno na sestanku piše zapisnik z odgovori na zastavljena vprašanja. O tem bo Civilna iniciativa v naslednjih mesecih pisno obvestila vsako gospodinjstvo na območju Občine Radlje ob Dravi.

UVOD

- A. Na zboru občanov, ki je bil v dvorani v Radljah ob Dravi, dne 12.11.2012 in ga je sklical g. župan z namenom predstavitve izgradnje nove CČ, prisotni nismo prejeli ustreznih odgovorov na postavljena vprašanja. Predstavnica SL Consult d.o.o – (projektno svetovanje, Dunajska c. 122) je predstavila izgradnjo nove CČN z vidika podane vloge za pridobitev sredstev EU za I. fazo izgradnje ČN in kanalizacije v Občini Radlje. V zvezi z tehnologijo čiščenja in ekonomičnostjo izvedbe ter obratovanja CČN so bili predstavniki SL- Consult-a d.o.o. posredovana nekatera vprašanja. Predstavitev CČN je bila skromna, na veliko postavljenih vprašanj predstavnica SL-Cosult-a, koordinator izgradnje ČN in predstavniki občine niso odgovorili.

Dne 11.12.2012 je župan občine Radlje ob Dravi podpisal pogodbo za izvedbo CČN kljub pozivu Civilne iniciative, da bi morali biti občani pred tem dejanjem obveščeni o temeljnih zadevah, ki se nanašajo na ceno, ki jih bo bremenila za čiščenje in odvajanje

odplak. Mimogrede – takšni so bili tudi pisni zaključki nekaterih delnih zborov občanov Občine Radlje ob Dravi.

B. Z ozirom na gornje ugotovitve je civilna iniciativa CI zaprosila gospoda župana za pregled dokumentacije PGD in PZI. Ta ogled je bil opravljen 19. 11. 2012.

Po ogledu CI zahteva, da odgovorni projektant Hidroinženiring Ljubljana, (odg. projektant, g. mag. Željko Rečnik u.d.i.gr.) in predstavnik koordinatorskega ter predstavniki občine pojasnijo in obrazložijo naslednje:

TEHNIČNI DEL:

1. Prosimo, da se nam predstavi projekt Čistilne naprave in kanalizacije (celotne trase) po posameznih fazah, posebej podrobno pa naj se predstavi I. faza. Želimo točno izvedeti, kateri deli Občine Radlje ob Dravi, so v prvi fazi zajeti? Ali so za to I. fazo izdelani projekti? Ali so izdelani tudi že projekti za II. in III. fazo izgradnje kanalizacije? Kako so pridobljena zemljišča za izgradnjo I. faze kanalizacije? Ali so vse faze cenovno ovrednotene in kakšne so vrednosti posameznih faz gradnje kanalizacije?
2. Tehnično - ekonomsko razlogi za izločitev priključka naselja Zg. Vižinga, Dobrava in Vas na priključek kanalizacije CCN?
3. Kako je rešena problematika ločevanja meteornih vod od fekalne kanalizacije v naseljih občine Radlje ob Dravi?
Ali so predvideni eventuelni zadrževalni bazeni? Kateri ukrepi so predvideni (v primeru neločevanja meteornih in fekalnih vod), da bo zagotovljeno zanesljivo biološko delovanje CCN? (po informaciji v naselju Radlje ob Dravi še nista izvedeni ločeni kanalizacija meteornih vod in fekalnih vod).
4. Zakaj v projektni dokumentaciji in v pogodbi ni predvidena izgradnja črpališč ČRP1 do ČRP 5 in pripadajočih primarnih kolektorjev?
5. Pojasnitev ekonomsko-tehničnih razlogov za izbiro oddaljene lokacije CCN ob HE Vuhred in veliko število prečrpališč (posebno ČRP 9 do ČRP11)?
6. Ali je razlika v tehnoloških parametrih med tehnološko opremo predvideno v PGD in PZI dokumentaciji? Projekt je bil izdelan leta 2008 – zato bi bilo potrebno v 2013 vsekakor preveriti in novelirati tehnične rešitve za opremo in preveriti cene za s projektom predvideno opremo.
7. Ekonomski tehnični razlogi, zakaj je CCN priključena na 0.4 kV napajanje? Zakaj se naročnik ni odločil za lastno TP in sistemom meritev energije na SN strani? (ugodnejši tarifni sistem in manjše prenosne izgube moči)
8. Kako je predvidena kontrola fekalnih izpustov odplak iz industrijskih objektov v katerih se lahko pojavijo snovi, ki bi lahko bile motnja za biološko CCN?
9. CCN je dimenzionirana na naslednje količine:
 - $Q_t=105\text{m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{max}}=169\text{m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{sr}} = 42\text{m}^3/\text{h}$
 - kakšna je predvidena količina fekalnih vod v trenutku zagona..... m^3/h ?
 - po 5 letih?
 - po 10 letih?
 - kdaj je predvideno, da bo CCN delovala z 80%?
10. Kako je predviden daljinski nadzor in upravljanje črpališč ČRP1 do ČRP 11?
11. Zakaj je v začetku predvidena priključna moč CCN samo 37kW, dočim je končna vrednost 160kW?

12. Kakšen je predviden sistem upravljanja ČRP, medsebojna komunikacija ter povezave na SCADO CČN?
13. Ali je koordinator projekta predviden tudi kot odgovorni vodja projekta v izgradnji, ki bo usklajeval vse aktivnosti med naročnikom, projektanti, nadzorom in izvajalci del?
14. Kako je predviden odvoz blata, kje je predvidena deponija in dodatni stroški skladiščenja tega blata....€/m³? Ali ima predvidena deponija »okoljevarstveno soglasje«?
- Kolikšni so načrtovani stroški prevzema grezničnih gošč.....€/m³ in kako bo organiziran prevzem in dovoz na CČN?
- Koliko znaša predvidena količina in cena za m³ prevzema gošče in za koga je to načrtovano?
15. Kdo sploh sme graditi svojo lastno ČN (po območjih Občine Radlje in z vidika zakonodaje, ki dopušča gradnjo lastnih ČN)? Kako in kdaj bo Občina Radlje podala občanom rešitve ter stroške, ki bodo bremenili gospodinjstva z individualnimi ČN?

FINANČNI DEL IN POGODBENA RAZMERJA:

16. Prikaz pogodbene vrednosti za posamezne sklope izvedbe in sicer:
 - pogodbena vrednost izvedbe primarnega kolektorja Zg. Vižinga, Radlje, Vuhred, Vas, Zg. Kozji vrh- HE Vuhred (CČN)
 - stroški izvedbe vseh prečrpališč ČRP 1 do ČRP 11 (gradbeno, strojno, elektro-kompl.)
 - gradbeni stroški izvedbe CČN
 - strojno - elektro-tehnološka oprema CČN
 - stroški kompletnega nadzora izvedbe CČN
 - stroški koordinatorja izvedbe.
 - planirani stroški na novoustanovljenega podjetja »CČN & Kanalizacija d.o.o.« v času izgradnje?
17. Kakšna je delitev gradbenih stroškov izvedbe celotne trase za primarne kolektorje, ČRP 1 do ČRP11 ter samo CČN?
 - kakšna je specifična vrednost investicije z oziroma na projektirane parametre CČN?

Q _{min} = 10m ³ /uro	.€/m ³ /uro
Q _{sred} = 40m ³ /uro.....	.€/m ³ /uro

 - specifični letni obratovalni stroški z upoštevanjem vrednosti investicije..... €/m³
 - skupna letno predvidena količina obdelavem³/leto?
18. Kakšna je specifična vrednost investicije z oziroma na m³ čiščenja in sicer:
 - Vrednost izvedbe primarnih kolektorjev €/tm
 - gradbena vrednost CČN €/m³ čiščenja
 - elektro-strojno-tehnološka oprema... .. €/m³
 - letni materialni stroški obratovanja€/m³
 - skupni predvideni letni stroški obratovanja€/leto
19. Ali je pogodba za izvedbo sklenjena na »izmere« ali na »funkcionalni ključ«.
- V primeru, da je pogodba sklenjena na »izmere«, kako je naročnik zavarovan za eventuelne nepopolne in manjkajoče projektantske popise v predračunu in pogodbi in s tem v zvezi »dodatna in nepredvidena dela«- aneksi k osnovni pogodbi in nove enotne cene?
20. Kakšne so pogodbene obveznosti in odgovornosti med SI- Consult d.o.o in projektantom Hidroiženiring Lj?
- Ali imajo pogodbeni izvajalci v pogodbi vključen projektantski nadzor izdelovalca PZI dokumentacije?

21. Seznam pogodbenih izvajalcev:

- a. gradbena dela- kolektorji
- b. gradbena dela CČN
- c. gradbena dela ČRP1 do ČRP11
- d. elektro dela CČN, energetske priključke
- e. elektro dela in priključki ČRP 1 do ČRP11
- katero podjetje bo strokovno vodilo inženiring in nadzor izgradnje CČN?
- f. koordinator, naloge in zadolžitve in odgovornosti ima podjetje DARO d.o.o, ki je imenovano za koordinatorja projekta(g. Sahornik), kakšno registracijo ima podjetje, kdo in kdaj ga je imenoval za koordinatorja, kakšna je njegova strokovna struktura zaposlenih in strokovno pooblastilo za vodenje tega projekta?

22. Finančna konstrukcija izvedbe:

- a. evropska nepovratna sredstva.....€
- b. najeti krediti in doba odplačevanja, obrestna mera,.....€
- c. občinska sredstva.....€
- d. finančna sredstva občanov- priključnine.....€
- e. druga sredstva.....€
- Skupaj.....€
- f. predvideno število priključkov v letu 2014 in 2015..... ..kom
- g. celotni stroški čiščenja/m3 odplake EUR
- h. celotni stroški kanalizacije/m3 odplake (ločeno za gospodinjstva in industrijo po območjih občine) EUR
- i. cena priključnine po območjih občine (ločeno za gospodinjstva in industrijo po območjih občine) EUR
- j. cena komunalnega prispevka za čiščenje (ločeno za gospodinjstva in industrijo po območjih občine) EUR
- k. cena kanalizacije in čiščenja odplak brez DDV ločeno za občane in industrijo EUR/m3 odplake

Prosimo, da nam predložite tudi predvideno izgradnjo II. faze kanalizacije:

- časovno
 - območja, ki jih bo zajemala
 - predračunsko vrednost in predvideno finančno konstrukcijo
 - finančne posledice zaradi kasnejše izvedbe II. faze kanalizacije
23. Ali je bila narejena »študija izvedbe investicije«z navedbo bodočega upravljalca in vzdrževalca v času zagona in obratovanja CČN?(določitev finančnih kazalnikov za spremljanje projekta med izvedbo in obratovanjem?)

Posredujemo nabor vprašanj, vendar pričakujemo, da boste na morebitna dodatna splošna vprašanja prav tako lahko zagotovili odgovore na sestanku samem.

S pozdravi!

Predsednik CI:
PUHR Viktor

