



ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 in 57/12) ter na podlagi vloge št. **037097** z dne **23. 5. 2019** izdaja

URBIS D.O.O.
PARTIZANSKA CESTA 3

2000 MARIBOR

SMERNICE št. 2600

I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi, št. 2019/OPPN-014- OSNUTEK, izdelal URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, v maju 2019.

Naročnik: OBČINA RADLJE OB DRAVI, MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI

Katastrska občina	Parcelne številke
804 - RADLJE OB DRAVI	521/3, 522, 523/3, 524/1, 525/1, 526/1, 526/3, 527/1, 529/1

Predvideni objekti:

- 3 eno stanovanjske stavbe in 4 poslovno storitveni objekti

Ostale uvodne ugotovitve:

Vlagatelj je z vlogo št. 037097 z dne 23. 5. 2019 zaprosil za izdajo smernic za OPPN za del območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi. Smernice dajemo na podlagi osnutka OPPN, št. projekta 2019/OPPN-014, izdelal URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, v maju 2019, prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji- list št. 4.3., v merilu 1:1000 in situacije s prikazom obstoječih SN in NN elektroenergetskih vodov in naprav Elektro Celje, d.d. na območju OPPN RA 46.

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanih smernic.

II. POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V območju predvidenega posega v prostor potekajo obstoječi 0,4 kV (NN) podzemni elektroenergetski vodi, katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri zanaša minimalno 1m od osi skrajnega el. en. voda v obeh smereh.

2. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti z vrisom obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.

III. TEHNIČNI POGOJI

1. Po podatkih vlagatelja se z izgradnjo predvidenih objektov predvidi priključna moč za stanovanjske objekte 17 kW (3 x 25 A) in za poslovno storitvene objekte priključno moč 24 kW (3 x 35 A). Priključitev predvidenih objektov se izvede na obstoječih NN zbiralnicah v transformatorski postaji (TP) 20/0,4 kV Okus Radlje. Na območju predvidenega posega se

predvideva izgradnja JR, ki se bo priključila na obstoječo JR v skladu s pogoji upravljavca in vzdrževalca JR. Za predvideno izgradnjo JR je potrebno izdelati projektno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo.


IV. OSTALI POGOJI

1. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS 101/10).
3. Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje.
4. Ostalo:
 - V fazi nadaljnjega načrtovanja je potrebno za predvideno območje OPPN izdelati strokovno podlago (idejno rešitev elektrifikacije) ob upoštevanju prej navedenih pogojev. Stroški izdelave idejne rešitve elektrifikacije bremenijo investitorja predmetnih del. Strokovna podlaga (idejna rešitev elektrifikacije) bo služila kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI. Stroški izdelave projektne dokumentacije kakor tudi sama izvedba bremenijo investitorja predmetnih del.
 - Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
 - Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. en. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
 - Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d..
 - Pri nadaljnjem načrtovanju prostora si mora načrtovalec v fazi izdelave OPPN pridobiti od Elektro Celja, d.d. mnenje k smernicam v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17). K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti Predlog OPPN in strokovno podlago (idejno rešitev elektrifikacije) in zbirno situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki na zgoščenki (v doc in dwg ali shp formatu).

Celje, 11. 6. 2019

Pripravil/-a:

Deželak Drago



ELEKTRO CELJE
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrnčeva 2a
33

Služba za razvoj:

mag. TOMISLAV KRAMARŠEK



Poslano:

- URBIS D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 3, 2000 MARIBOR

- Arhiv (DE Slovenj Gradec, PP- Posegi v prostor SG)

Priloge:

- list št. 4.3. iz projekta št. 2019/OPPN-014

- situacija SN, NN el. vodov na območju OPPN RA 46



LEGENDA:

obstoječe ureditve:

CESTA

predvidene ureditve:

POSLOVNO STORITVENI OBJEKTI

STANOVANJSKE STAVBE

NADSTREŠEK, GARAŽA

K+P+1 ETAŽNOST OBJEKTOV

PARCELNE MEJE

DOVOZNA CESTA, ULICA

TLAKOVANE, UTRJENE, PARKIRNE, MANIPULATIVNE POVRŠINE

DOVOZ, DOSTOP

obstoječi komunalni vodi

— Električna energija - GJI

— kanalizacija - gji

— Vodovod GJI

— Telekomunikacije

ELEKTRO CELJE
 podjetje za distribucijo
 električne energije, d.d.
 Celje, 12.6.2019
 unčeva 2a

URBIS,
 Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o.
 Partizanska cesta 3, 2000 Maribor



PROJEKT:	OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA RA 46 V K.O. RADLJE OB DRAVI
FAZA:	OSNUTEK
NASLOV LISTA:	PRIKAZ UMESTITVE NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
NAROČNIK:	Lastniki parcel
NOSILEC NALOGE:	Natalija BABIČ, univ. dipl. inž. arh.
SODELAVKA:	Alenka HLUPIČ, univ. dipl. inž. arh.
ŠT. PROJEKTA:	2019/OPPN-014
DATUM PROJEKTA:	MAJ 2019
MERILO:	1 : 1000
ŠT. LISTA:	



obstoječi 0,4 kV podzemni el. en. vod

ELEKTRO CELJE
podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Celje, Vrtniceva 2a

Celje, 12.6.2019

Izris: Situacija SN, NN el. vodov. na
območju OPPN RA 46



Merilo:	1:2000
Izdelač:	Deželak Drago
Datum:	03.06.2019