

Naš znak: DPS 87/2019

Radlje, 19.06.2019

Na podlagi določil Odloka o preskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov na območju občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 07/85), Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (MUV, št. 22/2011), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/2015), Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. list, št. 88/2012), določil Zakona o cestah (UL RS, št. 33/2006), določil Gradbenega zakona (UL RS št. 61/2017), določil Zakona o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 98/2004) in na podlagi javnega pooblastila,

ter na vlogo **URBIS D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 3, 2000 MARIBOR**, št. **DPS 87/2019**, z dne **23.05.2019**, za naročnika **OBČINA RADLJE OB DRAVI, MARIBORSKA CESTA 3, 2360 RADLJE OB DRAVI**, izdaja Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. **prvo**

## M N E N J E

k projektu **OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA RA 46 V OBČINI RADLJE OB DRAVI**, projektivnega biroja **URBIS D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 3, 2000 MARIBOR**, št. **2019/OPPN-014** z dne **MAJ 2019**.

1. Upoštevati je potrebno naslednje predpise:
  - Odlok preskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov na območju Občine Radlje ob Dravi (MUV 07/85);
  - Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (MUV 22/2011).
2. Pri načrtovanju objektov javne infrastrukture – vodovoda je potrebno upoštevati mnenja strokovnih služb upravljalcev infrastrukture.
3. Na območju, kjer je predvidena nova pozidava, je potrebno je zagotoviti zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode za higiensko in požarno porabo po veljavnih standardih SIST EN 805, za kar se izdelava projekt vodooskrbe.
4. Predvideti je potrebno lokacije za ureditev ekoloških otokov za ločeno zbrane komunalne odpadke.
5. Do objektov javne infrastrukture je potrebno predvideti infrastrukturne koridorje.

6. Za pridobitev gradbenega dovoljenja si morajo vsi posamezni investitorji pridobiti še naše predhodne pogoje in mnenje k projektu za izvedbo.

### O b r a z l o ž i t e v:

Prejemnik mnenja - investitor je z vlogo, dne **23.05.2019**, zaprosil Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi za izdajo mnenja k **OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA RA 46 V OBČINI RADLJE OB DRAVI**

**PRAVNI POUK:** Zoper to mnenje je možen ugovor v roku 15 dni po prejemu pri direktorju Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi.

Ugovor se vloži pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu podjetja.

#### PRILOGE:

1. vloga
2. projekt OPPN št. 2019/OPPN-014

#### VROČENO:

1. prejemnik soglasja 2 x
2. tehnično vodstvo, tu
3. arhiv, tu

#### V VEDNOST:

1. občina Radlje ob Dravi

Pripravil:  
Andrej **PODLESNIK**, inž



Direktor:  
mag. Gregor **FICKO**

