A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
SKUPNI PROSTOR
126.90 m²
PVC
STROPP=2,74m
IGRALNICA 1
60.90 m²
parket
1. starostno obdobje
STROPP=3,00m
HODNIK Z GARDEROBAMI
36.19 m²
PVC
STROPP=2,60m
GARDEROBA
8.91 m²
keramika
GARDEROBA
11.53 m²
keramika
IGRALNICA 2
61.41 m²
parket
1. starostno obdobje
STROPP=3,00m
IGRALNICA 3
62.36 m²
parket
1. starostno obdobje
STROPP=3,00m
UMIVALNICA
WC
16.72 m²
keramika
ZUMANJI WC
TERASA 3
29.22 m²
lintran
TERASA 1
15.84 m²
lintran
TERASA 2
16.75 m²
lintran
SHRAMBA
4.26 m²
WC 1
9.30.31 m²
keramika
PROSTOR ZA INVALIDA
PVC
TRUŠLOV
6.12 m²
keramika
POVEZOVALNI NADSTREŠEK
betonske plošče
DVIG
odtočna vertikala Ø150
odtočna vertikala Ø100
KRPAN ŽALUZIJE ELEKTRO POGON
NOTRANJE ROLETE ELEKTRO POGON
Termostat
Kabel Termostat
Zunanji Kabel
T.C. Ž.E. Kronoterm
Legenda simbolov (elektroinstalacije)
Svetilka vgradna LED 30W
Svetilka downlight LED 15W
Svetilka downlight LED 11W
Svetilka nadgradna LED 14W
Svetilka stenska LED
Svetilka nadgradna LED 40W
Podometna stikalna (navadno, menjalno, serijsko, križno, tipka)
opr. IR Senzor gibanja
Opombe: Kabli Kos Cca
Vse instalacije podometne, s kabli NYM-J v inst. cevnih oz. policah.
Tip in oblika svetilk ter stikal izbere investitor!
Stikalo montirati na višini 1,10m od gotovih tal.
V sanitarijah stikalo montirati na višini 1,50m od gotovih tal.
Delovni razvod kablov je prepuščen izvajalcu!
Hidrometno razdelilna omara
Perspektni kanal
Vtičnica enofazna fiuko 16A/230V
Fikarni priključek
Tipka za pogon žaluzij
Doza za izenačenje potencialov
Termostat
Opombe: Kabli Kos Cca
Vse instalacije podometne, s kabli NYM-J v inst. cevnih oz. policah.
Tip in oblika svetilk ter stikal izbere investitor!
Vtičnice montirati na višini 1,60m od tal, oz. kot je najlazne, v kopalnicah pa 1,85m od tal.
Delovni razvod kablov je prepuščen izvajalcu!
Legenda simbolov (elektroinstalacije)
KV Komunikacijsko vozlišče
Vtičnica RJ45 Cat.6 dvojna
Vtičnica RJ45 Cat.6 enojna
Alarmni IP Senzor
Alarmni IP Stikalo
Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
Objekt/Lokacija: Dostavna vrata v Radljah ob Dravi
Del objekta/Faza: 5.1. Načrt električnih inštalacij in električne opreme
Vodja/Izvajalec načrta: TLORIS PROTJUČA ELEKTROMONTAŽNE - Razsvetljava, Mont, Ekstl Tok
iPro
M. projekta: 05/2020
M. načrta: 1/20
Faza: PGI
Ime
Žig
Podpis
Pobrilil (VP): Jože Gugel, u.d.i.s. ZAPE 1916
Pregledl (PG): Igor Ilmar, d.i.e. IZG IS-1000
Izdelal: Igor Ilmar, d.i.e. IZG IS-1000
Kontrolirol:
Merilo: 1:50
Datum: Februar 2020
Ilmar, 01